





-  VIA DI ESODO 2° ANELLO "BIANCO"
-  VIA DI ESODO CAMPO
-  VIA DI ESODO 1° ANELLO "ROSSO"

NUMERI DI EMERGENZA



113 POLIZIA



112 CARABINIERI



118 SOCCORSO SANITARIO



115 VIGILI DEL FUOCO

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

1. MANTENERE LA CALMA. NON FARSI PRENDERE DAL PANICO
2. SEGUIRE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE PER UN ESODO RAPIDO ED ORDINATO

MISURE PREVENTIVE

E' VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE NELLE ZONE



E' VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICIONI DI SIGARETTE E MATERIALI INFIAMMABILI

IN CASO DI EMERGENZA

* CHIUNQUE RILEVI FATTI ANOMALI CHE POSSANO FAR PRESUMERE UN INCOMBENTE "SITUAZIONE DI PERICOLO", DEVE AVVISARE IL PERSONALE DI SERVIZIO

IN CASO DI INCENDIO:

- ATTIVARE LA SQUADRA DI EMERGENZA
- DISATTIVARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLO STABILE
- UTILIZZARE I MEZZI ANTINCENDIO DISPONIBILI PER ESTINGUERE L'INCENDIO COMPATIBILMENTE CON LE PROPRIE CAPACITA' E SENZA COMPROMETTERE LA PROPRIA INCOLUMITA'
- NEL CASO SIA NECESSARIO CONTATTARE IL SERVIZIO DI EMERGENZA DEI VIGILI DEL FUOCO



IN CASO DI EVACUAZIONE

EVITARE DI CORRERE, SPINGERSI E URLARE
PERSONALE E VISITATORI / OSPITI:

- ABBANDONARE RAPIDAMENTE I LOCALI SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI
- SEGUIRE LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL RESPONSABILE INCARICATO
- ABBANDONARE L'EDIFICIO ATTRAVERSO LE APPOSITE USCITE E PORTARSI CON ORDINE AL PUNTO DI RACCOLTO INDICATO IN PLANIMETRIA
- IL PERSONALE NON IN GRADO DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE ATTENDA CON CALMA L'ARRIVO DEI SOCCORRITORI INCARICATI

MEZZI DI SPEGNIMENTO:

- IDRANTI AD ACQUA NON USARE SU IMPIANTI ELETTRICI
- ESTINTORI PORTATILI O CARRELLATI A: POLVERE, ANIDRIDE CARBONICA

LEGENDA SIMBOLOGIA ANTINCENDIO



Estintore



idrante



uscita di sicurezza



interruttore elettrico generale



pulsante di allarme

VOI SIETE QUI



valvola di intercettazione



cassetta di pronto soccorso



colonnina Idrante



punto di raccolta



ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA
 Via G. Galilei 2/1 - 35030 Caselle di Selvazzano
 Padova - Tel. 0498975888 - E-mail: info@baap.it

Obiettivo sicurezza

